

Wieland-Werke AG D-89079 Ulm

Roba Metals B.V.
Zomerdijk 27 - 33
3402 MJ IJSSELSTEIN
NIEDERLANDE

Verladezone/Verladennr. : **32/20592904**
Chargennummer : 85171806
Ansprechpartner : Frau Schmid
Telefon : 0731 944- 6119
Fax : 944-46119

Ihre Bestell-Nr.	: PO-0021943-1
vom	: 22.08.2019
Ihr Fax	: 030/6888058

Unsere Auftrags-Nr. : 12083420 001
Unsere Prüflos-Nr. : 890001290151
Unsere Lieferschein-Nr. : 82616516 010
Liefermenge : 900,000 M
Druckdatum : 30.08.2019

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 : 2004

Halbzeug:		Abmessungen:
545 Kälterohr in Stangen	K65@	Maß A: 12,700 mm
Werkstoff:		Maß B:
Wieland K65 CUFE2P		Maß C: 0,850 mm
Spezifikation:	Revision/Ausgabedatum:	Maß D: 5.000,00 mm
R-H-1600	Rev 0.3_18.12.2018	Ausführung: 300 hart
		HART R420

EN 12735-1
VdTÜV 567

Bemerkungen:

Chemische Zusammensetzung nach 3.1 EN 10204 : 2004

Prüfmerkmal	Einheit	Ist-Werte	Soll-Werte bzw. Richtwert (R)		Probe
			Min.	Max.	
Die Summe der sonstigen Elemente entspricht der in der chemischen Norm genannten Vorgabe.					
CU	Cu Kupfer-Gehalt	%	97,4790	97,0000	
FE	Fe Eisen-Gehalt	%	2,2820	2,1000	2,6000
PB	Pb Blei-Gehalt	%	< 0,0001		0,0300
P	P Phosphor-Gehalt	%	0,0250	0,0150	0,1500
ZN	Zn Zink-Gehalt	%	0,1420	0,0500	0,2000



Hersteller-
kenn-
zeichen:



Vorstand:
Dr. Erwin Mayr, Vorsitzender
Werner T. Traa
Ulrich Altstetter
Dr. Jörg Nübling

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Fritz-Jürgen Heckmann
Sitz der Gesellschaft: Ulm
Registergericht Ulm, HRB 1256
St.-Nr. 88004/76900
UST-IdNr.: DE811147730

Mechanische Prüfmerkmale

Prüfmerkmal	Einheit	Ist-Werte		Soll-Werte bzw. Richtwert (R)		Probe (Anz.)
		Min.	Max.	Min.	Max.	
RP0,2 Dehngrenze 0,2 %	MPa	451	464	320		(4)
RM Zugfestigkeit Rm	MPa	522	536	420		(4)
A Bruchdehnung A	%	16,0	18,0	5,0		(4)

Weitere Prüfungen

Prüfmerkmal	Einheit	Ist-Werte		Soll-Werte bzw. Richtwert (R)		Probe (Anz.)
		Min.	Max.	Min.	Max.	
WS Wirbelstromprüfung 100%		Ergebnis gut				(1)
IC Innenreinheit	mg/dm ²	0,11	0,13		0,38	(5)
ADW6E Kennzeichnung Etikett AD-W6/2 & VdTÜV		Chargen-Nr		: 0012083420		(1)
		Legierung		: K65		(1)
		Herstellereichenzeichen(s.u.)		: "W"		(1)
		Zeichen Sachverständiger		: EX3		(1)

Maßprüfungen

Prüfmerkmal	Einheit	Ist-Werte		Soll-Werte bzw. Richtwert (R)		Probe (Anz.)
		Min.	Max.	Min.	Max.	
DRMAMW Durchmesser außen Mittelwert	mm	12,695	12,710	12,660	12,740	(5)
DRMAUR Durchmesser außen mit Unrundheit	mm	12,690	12,700	12,610	12,790	(2)
WDIMU Wanddicke mit Ungleichwandigkeit	mm	0,880	0,920	0,850	0,935	(5)
LG Länge	mm	5003,00	5003,00	5000,00	5005,00	(2)

Produkte nach R-H-1600 entsprechen den Anforderungen der Druckgeräterichtlinie DGR 2014/68/EU. Zustimmungsschreiben der TÜV Süd liegt vor. Auf Gegenzeichnung wird verzichtet.



Hersteller-
kenn-
zeichen:



Vorstand:
Dr. Erwin Mayr, Vorsitzender
Werner T. Traa
Ulrich Altstetter
Dr. Jörg Nübling

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Fritz-Jürgen Heckmann
Sitz der Gesellschaft: Ulm
Registergericht Ulm, HRB 1256
St.-Nr. 88004/76900
USt-IdNr.: DE811147730

Konformitätserklärung

Wir erklären als Hersteller, daß die hier beschriebene Ware den mit dem Käufer vereinbarten Spezifikationen sowie den oben aufgeführten Normen und normativen Vorschriften, der angegebenen Beschreibung, der genannten Menge und den in diesem Zeugnis gemachten Angaben entspricht.

Diese Ware wurde unter einem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt. Unser Qualitätsmanagementsystem wird von KIWA laufend überwacht (Reg.-Nr. 95994).

Die Prüfergebnisse zur chemischen Analyse, zu den mechanisch-technologischen und physikalischen Prüfverfahren wurden durch das zertifizierte und / oder akkreditierte Prüflabor festgestellt.

P.Eisen (Abnahmebeauftragter des Herstellers)
Telefon:+49-731-944-3137 Fax:+49-731-944-4915
e-mail: peter.eisen@wieland.com
Maschinell erstelltes Abnahmeprüfzeugnis



Hersteller-
kenn-
zeichen:



Vorstand:
Dr. Erwin Mayr, Vorsitzender
Werner T. Traa
Ulrich Altstetter
Dr. Jörg Nübling

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Fritz-Jürgen Heckmann
Sitz der Gesellschaft: Ulm
Registergericht Ulm, HRB 1256
St.-Nr. 88004/76900
USt-IdNr.: DE811147730